

Seznam doporučených střídačů EG.D

Seznam doporučených střídačů pro instalace fotovoltaických elektráren do sítě EG.D, a.s. Tyto střídače byly námi testovány na požadavky splňující PPDS Přílohu 4 a předpokládáme jejich správné fungování u zákazníka vůči provozovateli distribuční sítě (při vybrání českého gridcode a správného nastavení všech parametrů).

Výsledek testu se vztahuje pouze na konkrétní model střídače s otestovanou verzí FW, na kterém nebyl proveden neautorizovaný zásah třetí osobou nebo nedošlo ke změně parametrů odpovídajícím požadavkům PDS. Uvedení výrobci s námi spolupracují, v případě zjištění nesouladu s našimi požadavky se snažíme co nejdříve zjednat nápravu. Neuvedené střídače v tabulce je možné do sítě EG.D připojit, ale musí být splněny všechny požadavky vyplývající ze smlouvy o připojení a PPDS Přílohy 4. Za splnění všech povinností i nadále odpovídá vlastník výroby. I netestované a zde neuvedené střídače mohou tyto požadavky splnit.

Střídače byly testovány na základě stanovené jednotné metodiky (<https://www.egd.cz/laborator>).

Datum otestování	Výrobce	Model (typ)	Verze FW
12.01.2023	Victron	Multiplus II	497
24.01.2023	Victron	Quattro	500
06.02.2023	Solax	X3 G4	DSP: 1.33; ARM: 1.31
02.03.2023	Fronius	Primo	V1.1.33.0
17.03.2023	Kostal	Plenticore plus	1.33
02.08.2023	Fronius	Symo *.*-3-M	V1.1.17.0
29.08.2023	Growatt	SPH*****TL3 BH-UP	YA1.0